


*Sistemas radiantes por techo/pared
Sistemi radianti a soffitto/parete*



QUADROTTI HP

*Cálculo y dimensionado
Calcolo e dimensionamento*



**MANUAL TÉCNICO
MANUALE TECNICO**



Descripción	Descrizione	Pag.
1 Dimensionado paneles radiantes	Dimensionamento pannelli radianti	4
Consideraciones generales para el cálculo	Considerazioni generali per il calcolo	4
Introducción para el cálculo	Premessa per il calcolo	4
2 Descripción del sistema	Descrizione del sistema	5
Características físicas de los paneles	Caratteristiche fisiche dei pannelli	5
Distribución	Distribuzione	5
Informaciones para el cálculo	Informazioni per il calcolo	6
Potencia quadrotos HP	Rese quadrotti HP	8
Contenido de agua	Contenuto d'acqua	9
Formulas para la perdida de carga	Formule per le perdite di carico	9
Equilibrado de los circuitos principales	Bilanciamento dei circuiti principali	11
Datos técnicos de las válvulas del colector maxi	Dati tecnici delle valvole del collettore maxi	11
3 Cálculo de la instalación	Calcolo dell'impianto	13
Cálculo de la instalación sólo calefacción en invierno	Calcolo dell'impianto per solo riscaldamento invernale	13
A) selección de la temperatura media del agua	A) scelta della temperatura media dell'acqua	13
B) estimación de la superficie útil activa	B) stima della superficie utile attiva	13
C) valoración gráfica de la superficie útil activa	C) valutazione grafica della superficie utile attiva	14
D) verificación de las potencias en juego	D) verifica delle potenze in gioco	14
E) selección de la distribución en los varios locales	E) scelta della distribuzione nei vari locali	14
F) cálculo del caudal para dimensionado de bombas	F) calcolo delle portate per il dimensionamento delle pompe	14
Cálculo de la instalación de climatización estival/invernal	Calcolo dell'impianto per climatizzazione estiva / invernale	15
A) selección de la temperatura media del agua	A) scelta della temperatura media dell'acqua	15
B) estimación de la superficie útil activa	B) stima della superficie utile attiva	15
C) valoración gráfica de la superficie útil activa	C) valutazione grafica della superficie utile attiva	16
D) verificación de las potencias en juego	D) verifica delle potenze in gioco	16
E) selección de la distribución en los varios locales	E) scelta della distribuzione nei vari locali	16
F) cálculo del caudal para dimensionado de bombas	F) calcolo delle portate per il dimensionamento delle pompe	16
Consideraciones	Considerazioni	16
4 Flujo térmico pasivo posterior al panel	Flusso termico passivo dietro il pannello	17
5 Ejemplo de cálculo en calefacción	Esempio di calcolo in riscaldamento	20
Material utilizado	Materiale impiegato	25
6 Ejemplo de cálculo en refrescamiento y calefacción	Esempio di calcolo in raffrescamento e riscaldamento	26
Material utilizado	Materiale impiegato	33

DIMENSIONADO DE LOS PANELES RADIANTES

DIMENSIONAMENTO DEI PANNELLI RADIANTI

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL CÁLCULO

El dimensionado de los paneles radiantes empieza con las siguientes consideraciones preliminares:

1. Potencia en calefacción
2. Potencia en refrescamiento

INTRODUCCIÓN PARA EL CÁLCULO

En un principio deberán ser fijados los límites operativos para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Estos límites serán:

- Temperaturas máximas superficiales (invierno): considerar correcto un dimensionado para valores de 32°C, con posibilidad de dimensionar para temperaturas superficiales de 35°C u otras.
- Temperatura superficial mínima (verano): igual al punto de rocío (valor variable en función de las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiente).
- Velocidad mínima del agua en los tubos de los paneles (circuito elemental) igual a 0,2 m/sec para evitar la formación de bolsas de aire en tuberías contra pendiente.
- Velocidad máxima del agua en los tubos de los paneles (circuito elemental) igual a 0,8 m/sec para evitar la presencia de ruidos molestos en la instalación.
- Velocidad mínima del agua en circulación en los tubos de distribución general (tubos diámetro 20x2 mm, circuitos principales) igual a 0,30÷0,35 m/sec para evitar la formación de bolsas de aire en tuberías contra pendiente.
- Velocidad máxima del agua en circulación en los tubos de distribución general (tubos diámetro 20x2 mm, circuitos principales) igual a 0,6 m/sec para evitar la presencia de ruidos molestos en la instalación.

CONSIDERAZIONI GENERALI PER IL CALCOLO

Il dimensionamento dei pannelli radianti prende l'avvio dalle seguenti considerazioni preliminari:

1. Rese in riscaldamento
2. Rese in raffrescamento

PREMESSA PER IL CALCOLO

In via preliminare dovranno essere fissati dei limiti operativi per il corretto funzionamento degli impianti.

Tali limiti saranno:

- Temperatura superficiale minima (estate): pari al punto di rugiada (valore variabile in funzione delle condizioni di temperatura e umidità relativa ambiente).
- Temperature massime superficiali (inverno): considerare corretta una progettazione per valori di 32 °C, con possibilità di dimensionare per temperature superficiali di 35 °C o anche oltre.
- Velocità minima dell'acqua nei tubi dei pannelli (circuiti elementari) pari a 0,2 m/sec per evitare la formazione di sacche d'aria nelle tubazioni in contropendenza.
- Velocità massima dell'acqua nei tubi dei pannelli (circuiti elementari) pari a 0,8 m/sec per evitare l'insorgere di fastidiose rumorosità con il funzionamento degli impianti.
- Velocità minima dell'acqua in circolazione nei tubi della distribuzione generale (tubi di diametro 20x2 mm, circuiti principali) pari a 0,30÷0,35 m/sec per evitare la formazione di sacche d'aria nelle tubazioni in contropendenza.
- Velocità massima dell'acqua in circolazione nei tubi della distribuzione generale (tubi di diametro 20x2 mm, circuiti principali) pari a 0,6 m/sec per evitare l'insorgere di fastidiose rumorosità con il funzionamento degli impianti.


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PANELES

Los quadrotto prefabricados llevan incorporados los circuitos, realizados con tubo PB diádm. 8x1mm, con la siguiente longitud:

- 1 circuito de 4.5 metros, para paneles dim. 600x600 mm

Los circuitos, realizados con tubo en PB diádm. 8x1 mm, vienen denominados "circuitos elementales".

*Dimensiones paneles radiantes
Misure pannelli radianti*



600x600 mm
Circuit/Circuito 4.5 m
1/2 circuito elemental
1/2 circuito elementare

DISTRIBUCIÓN

Los circuitos de calefacción (o de refrescamiento) serán realizados de la forma como se describe seguidamente:

1. *Por el generador de calor (caldera o refrigerador), con ayuda de los elementos de termorregulación (eventualmente de acumuladores) el fluido se envía a los colectores principales (llamados "colectores de derivación", colectores MAXI). De estos colectores vienen derivados los "circuitos principales".*
2. *En los colectores MAXI se aconseja colocar un desaireador (separador de microburbujas) que tiene la función de mantener siempre bien desaireado y en perfecta eficiencia la instalación.*
3. *Los colectores MAXI pueden orientarse tanto hacia arriba como hacia abajo, y pueden llevar cabezales electrotérmicos sobre cada circuito de forma que actúen en tipo ON-OFF sobre cada "circuito principal". Los colectores MAXI están dotados de filtro inspeccionable, con el fin de evitar que impurezas en el agua puedan obstruir el paso en los tubos de pequeño diámetro. Los colectores están aislados con revestimientos anticondensación.*
4. *Cada circuito principal deberá servir un único ambiente (para poder convenientemente gestionar la instalación). Si el ambiente es muy grande se podrá servir con más circuitos.*
5. *Desde los circuitos principales, con la ayuda de los colectores de distribución (llamados "distribuidores") vienen derivados los paneles radiantes; por medio de racores de conexión rápida los circuitos elementales se conectan a los circuitos principales. Los distribuidores están dotados de uniones de conexión rápida, y vienen previstos de aislamiento anticondensación.*

CARATTERISTICHE FISICHE DEI QUADROTTI

I quadrotto prefabbricati hanno già incorporati i circuiti, realizzati con tubo in PB diam. 8x1 mm, aventi le seguenti lunghezze:

- N. 1 circuito da 4.5 metri, per i pannelli dim. 600x600 mm

I circuiti, realizzati con tubo in PB diam. 8x1 mm, vengono chiamati "circuiti elementari".


DISTRIBUZIONE

I circuiti del riscaldamento (o del raffrescamento) saranno eseguiti nel modo di seguito descritto:

1. Dal generatore di calore (caldaia o refrigeratore), con l'ausilio di opportuni organi di termoregolazione (ed eventualmente di accumuli) il fluido termovettore viene inviato ai collettori principali (chiamati "collettori di derivazione", collettori MAXI).
- Da questi collettori vengono derivati i "circuiti principali".
2. A monte dei collettori MAXI si consiglia un opportuno disaeratore (separatori di microbolle) che ha lo scopo di mantenere sempre ben sfiatato e in perfetta efficienza l'impianto.
3. I collettori MAXI possono essere orientati sia verso l'alto che verso il basso, e possono avere dei motori elettrotermici sul singolo circuito in modo da poter attuare degli interventi di tipo ON-OFF sui singoli "circuiti principali". I collettori MAXI sono dotati di filtro ispezionabile, al fine di evitare che impurità presenti nell'acqua possano ostruire il passaggio nei tubi di piccolo diametro. Gli stessi collettori sono opportunamente coibentati con gusci anticondensa.
4. Ogni circuito principale tendenzialmente dovrebbe servire un unico ambiente (per poter convenientemente gestire l'impianto). Se l'ambiente è molto vasto esso potrà essere servito da più circuiti.
5. Dai circuiti principali, con l'ausilio di appositi collettori di distribuzione (chiamati "distributori") vengono derivati i pannelli radianti; per mezzo di raccordi ad innesto rapido i circuiti elementari vengono allacciati ai circuiti principali. I distributori sono già preassemblati con gli attacchi ad innesto rapido, e sono anch'essi dotati di isolamento anticondensa.



Esquema de una instalación de distribución
Schema indicativo di un impianto di distribuzione



INFORMACIONES PARA EL CÁLCULO

Con las informaciones indicadas anteriormente se pueden fijar las siguientes condiciones:

- El caudal de agua nominal de un circuito elemental (tubo diámetro 8x1 mm) viene fijado en 40 Kg/h.

Este caudal de agua conlleva una velocidad de circulación de 0.39 m/s; un circuito elemental con una pérdida de carga de 1500 DaPa (mmca).

CAUDAL DE AGUA NOMINAL:

40 kg/h

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN:

0.39 m/s

PÉRDIDA DE CARGA:

1500 DaPa (mmca)

- Hay que tener presente que el número MÍNIMO de paneles (600x600 mm) conectados a un circuito principal es cerca de 24, por lo tanto, el número MÍNIMO de circuitos elementales derivados de un circuito principal son 6.

Para estos Paneles la regla será: conectar en serie 4 circuitos con el fin de homogeneizar las longitudes. 4 circuitos en serie forman un nuevo circuito elemental.

Esto equivale a decir que el caudal de agua mínimo de un circuito principal es de 240 Kg/h. La correspondiente velocidad en los tubos de diámetro 20x2 mm es de 0,33 m/s. En realidad el número podrá ser inferior, dado que la instalación de distribución estará siempre bien desaireada en fase de funcionamiento con el oportuno desaireador (separador de microburbujas) el cual, necesario en la instalación, se encargará de mantener todo en perfecta eficiencia.

NÚMERO MÍNIMO PANELES 600x600:

24

INFORMAZIONI PER IL CALCOLO

Con le informazioni riportate precedentemente si possono dunque fissare delle ulteriori condizioni:

- La portata d'acqua nominale di un circuito elementare (tubo diam. 8x1 mm) viene fissata pari a 40 Kg/h.

Questa portata d'acqua comporta una velocità di circolazione pari a 0.39 m/s; un circuito elementare presenta una caduta di pressione pari a 1500 DaPa (mm.c.a.).

PORTATA D'ACQUA NOMINALE:

40 kg/h

VELOCITÀ DI CIRCOLAZIONE:

0.39 m/s

CADUTA DI PRESSIONE:

1500 DaPa (mm.c.a.)

- Per quanto possibile bisogna aver presente che il numero MINIMO di pannelli (600x600 mm) da collegare ad un circuito di principale è pari a 24, ovvero, se possibile, tenere come MINIMO il numero di circuiti elementari derivati da un circuito principale pari a 6.

Per questi pannelli la regola sarà: collegamento in serie di 4 circuiti per volta, al fine di omogeneizzare le lunghezze. N. 4 circuiti in serie formano un nuovo circuito elementare.

Ciò equivale a dire che la portata d'acqua minima di un circuito principale è pari a 240 Kg/h. La corrispondente velocità nei tubi di diametro 20x2 mm è di 0,33 m/s. In realtà il numero potrà essere anche inferiore, perché l'impianto di distribuzione sarà sempre ben disaerato in fase di messa in funzione dell'impianto e l'apposito disaeratore (separatore di microbolle) di cui l'impianto è necessariamente correddato si incaricherà di mantenere tutto in perfetta efficienza.

NUMERO MINIMO PANNELLI 600x600: **24**



Observaciones: en el desgraciado caso que surgieran problemas de falta de circulación por la existencia de aire, el simple cierre de otros circuitos, obligando al circulador a servir sólo al circuito implicado, resuelve brillantemente el caso.

- El número MÁXIMO de Paneles (600x600 mm) a conectar a un circuito principal es de 48, por lo tanto el número MÁXIMO de circuitos elementales derivados de un circuito principal es de 12. Esto equivale a decir que el caudal de agua máxima de un circuito principal es de 480 Kg/h. Su correspondiente velocidad en los tubos de diámetro 20x2 mm es de 0,66 m/s.

NÚMERO MÁXIMO PANELES 600x600:

48



En fase de proyecto normalmente se adoptará un número máximo de 10 circuitos elementales derivados de un circuito principal (40 Paneles de dimensiones 600x600 mm)

- Temperatura máxima de impulsión invernal: según criterio de proyecto (que podrá depender de la disponibilidad de energía gratuita de paneles solares, por ejemplo, o de la oportunidad de disfrutar mejor los rendimientos de los generadores por condensación o por bomba de calor) se podrán utilizar temperaturas de 35°C, a 45°C o también valores superiores (con límite de 60°C). Temperaturas de impulsión más bajas favorecen el confort y limitan los consumos.

- Temperatura mínima de impulsión estival: en línea general la temperatura deberá ser tal de no causar fenómenos de condensaciones sobre las superficies; las temperaturas de impulsión más usuales estarán entorno a los 15÷16°C, pero podrán ser adoptados valores inferiores compatibles con las características de las estructuras (hasta temperaturas mínimas en impulsión de 8÷10°C). Temperaturas menos contenidas (adopción de superficies "activas" más grandes) privilegian el confort y permiten mejores rendimientos de los refrigeradores (conteniendo los consumos).

- Todo el sistema de climatización radiante funciona bien si va acompañado por un sistema de termorregulación sofisticado, que pueda con mucha precisión determinar los parámetros de funcionamiento óptimos, según las situaciones climáticas ambientales contenidas, y hacer intervenir a los actuadores en consecuencia. Es importante evidenciar el dimensionado oportuno de los sistemas de deshumidificación, relacionándolos con el uso de los ambientes, con el fin de obtener el ideal confort en verano.



Osservazione: nel malaugurato caso che insorgano problemi di mancata circolazione per la presenza di aria, la semplice intercettazione degli altri circuiti, costringendo il circolatore a servire il solo circuito implicato, risolve brillantemente il caso.

- Il numero MASSIMO di pannelli (600x600 mm) da collegare ad un circuito principale è pari a 48, ovvero il numero MASSIMO di circuiti elementari derivati da un circuito principale è pari a 12. Ciò equivale a dire che la portata d'acqua massima di un circuito principale è pari a 480 Kg/h. La corrispondente velocità nei tubi di diametro 20x2 mm è di 0,66 m/s.

NUMERO MASSIMO PANNELLI 600x600: **48**



In fase di progettazione normalmente si adotterà un numero massimo di 10 circuiti elementari derivati da un circuito principale (40 pannelli di dimensioni 600x600 mm).


- Temperatura massima di mandata invernale: a seconda del criterio di progettazione da privilegiare (che potrà dipendere dalla disponibilità di energia gratuita da pannelli solari, per esempio, o dalla opportunità di sfruttare meglio i rendimenti dei generatori a condensazione o a pompa di calore) si potranno utilizzare temperature di 35 °C, oppure di 45 °C ma anche valori superiori (al limite anche 60 °C). Temperature di mandata più contenute privileggiano il comfort e limitano i consumi.

- Temperatura minima di mandata estiva: in linea generale la temperatura dovrà essere tale da non causare fenomeni di condensazioni sulle superfici; le temperature di mandata più usuali si aggirano attorno ai 15÷16 °C, ma potranno essere adottati valori anche inferiori compatibilmente con le caratteristiche delle strutture (fino anche a temperature minime in mandata di 8÷10 °C). Temperature meno contenute (adozione di superfici "attive" più estese) privileggiano il comfort e permettono migliori rendimenti dei refrigeratori (contenimento dei consumi).

- Tutto il sistema di climatizzazione radiante funziona bene se è corredata da un sistema di termoregolazione molto sofisticato, che possa con molta precisione determinare i parametri di funzionamento ottimali, a seconda delle situazioni climatiche ambientali contingenti, e far intervenire gli attuatori di conseguenza. E' appena il caso di evidenziare quanto sia importante dimensionare opportunamente i sistemi di deumidificazione, relacionandoli all'uso degli ambienti, al fine di ottenere il giusto comfort in estate.


Potencia en calefacción

Rese in riscaldamento



Potencia en refrescamiento

Rese in raffrescamento





De las informaciones anteriormente expuestas se obtiene una información "práctica" bastante interesante: desde el momento que un circuito elemental, con caudal de agua 40 kg/h, sirve una superficie de circa 1.44 m², se obtiene el caudal de agua por metro cuadrado de superficie activa:

$$\text{CAUDAL DE AGUA: } \mathbf{40/1.44=28 \text{ kg/(h}\cdot\text{m}^2)}$$

Otro interesante dato es el salto térmico del agua que se encuentra en funcionamiento en esta instalación.

En la hipótesis de funcionamiento invernal, techo en calefacción, temperatura media del agua 35°C la potencia térmica es de cerca de 100W/m²; un circuito elemental (1.44 m²) con caudal de agua de 40 kg/h emite 100x1.44=144 W.

El salto térmico del agua resulta por lo tanto:

$$\text{THERMAL DROP (WINTER): } \mathbf{144 \times 0.86 / 40 = 3.1 \text{ K}}$$

Donde: 0.860 es el factor de conversión de W/m² → kCal/(h*m²)
1 W = 0,86 kCal/h

En la hipótesis de funcionamiento estival, techo frío, temperatura media del agua 16°C la potencia térmica es de cerca de 93.5W/m²; un circuito elemental (1.44 m²) con caudal de agua de 40 kg/h emite 93.5x1.44=134.6 W.

El salto térmico del agua resulta por lo tanto:

$$\text{SALTO TÉRMICO (VERANO): } \mathbf{134.6 \times 0.86 / 40 = 2.9 \text{ K}}$$

CONTENIDO DE AGUA

Los circuitos principales, realizados con tubos en PB diámetro 20x2 mm, tienen un contenido de agua de 0,2 l/m.

Los circuitos elementales, realizados en PB diámetro 8x1 mm, para la longitud nominal de 18 metros tienen un contenido de agua de 0.51 litros.

CONT. AGUA TUBOS Ø 8x1 MM: **0.127 l/panel**

CONT. AGUA TUBOS Ø 8x1 MM: **0.028 l/m**

CONT. AGUA TUBOS Ø 20x2 MM: **0.2 l/m**

Las informaciones sobre el contenido de agua son útiles con el fin del dimensionado del vaso de expansión de la instalación.

FÓRMULAS PARA LA PERDIDA DE CARGA

Los circuitos de distribución están realizados con tubos PB diámetro 20x2 mm.

Los tubos de la instalación son por lo tanto todos en PB, y de 2 diámetros diversos (8x1 mm para los circuitos elementales, 20x2 mm para los circuitos principales).

Con el fin de calcular las características hidráulicas de los circuitos se utilizaran las siguientes fórmulas:

PÉRDIDA DE CARGA TUBO Ø8x1 MM: **$\Delta P = 1.1384 \cdot G \text{ [DaPa/m]}$**

PÉRDIDA DE CARGA TUBO Ø20x2 MM: **$\Delta P = 0.00092 \cdot G^{1.75} \text{ [DaPa/m]}$**

donde el caudal de agua "G" se expresará en [Kg/h].

Seguidamente vienen reportados los diagramas para una rápida valoración de las pérdidas de carga en los tubos:

Dalle informazioni precedentemente esposte si ricava una informazione "pratica" assai interessante: dal momento che un circuito elementare, con portata d'acqua 40 kg/h, serve una superficie di circa 1.44 m², si ottiene la portata d'acqua per metro quadrato di superficie attiva:

$$\text{PORTATA D'ACQUA: } \mathbf{40/1.44=28 \text{ kg/(h}\cdot\text{m}^2)}$$

Un altro interessante dato è il salto termico dell'acqua che si ha con il funzionamento di questo impianto.

Nelle ipotesi di funzionamento invernale, soffitto caldo, temperatura media dell'acqua 35°C, la resa termica è pari a circa 100 W/m²; un circuito elementare (1.44 m²) con portata d'acqua di 40 kg/h emette 100 x 1.44 = 144 W.

Il salto termico dell'acqua risulta quindi:

$$\text{SALTO TERMICO (INVERNO): } \mathbf{144 \times 0.86 / 40 = 3.1 \text{ K}}$$

Dove: 0.860 è il fattore di conversione da W/m² → kCal/(h*m²)
1 W = 0,86 kCal/h

Nelle ipotesi di funzionamento estivo, soffitto fresco, temperatura media dell'acqua 16°C, la resa termica è pari a circa 93.5 W/m²; un circuito elementare (1.44 m²) con portata d'acqua di 40 kg/h emette 93.5 x 1.44 = 134.6 W.

Il salto termico dell'acqua risulta quindi:

$$\text{SALTO TERMICO (ESTATE): } \mathbf{134.6 \times 0.86 / 40 = 2.9 \text{ K}}$$

CONTENUTO D'ACQUA

I circuiti principali, realizzati con tubi in PB diam. 20x2 mm, hanno un contenuto d'acqua pari a 0,2 l/m.

I circuiti elementari, realizzati in PB diam. 8x1 mm, per la lunghezza nominale di 18 metri hanno un contenuto d'acqua di 0.51 litri.

CONTENUTO ACQUA PANNELLI: **0.127 l/pannello**

CONTENUTO ACQUA TUBI Ø 8x1 MM: **0.028 l/m**

CONTENUTO ACQUA TUBI Ø 20x2 MM: **0.2 l/m**

Le informazioni sul contenuto d'acqua sono utili ai fini del dimensionamento del vaso di espansione dell'impianto.

FORMULE PER LE PERDITE DI CARICO

I circuiti di distribuzione sono realizzati con tubi in PB diam. 20x2 mm.

I tubi degli impianti sono quindi tutti in PB, e di 2 diametri diversi (8x1 mm per i circuiti elementari, 20x2 mm per i circuiti principali).

Al fine di calcolare le caratteristiche idrauliche dei circuiti saranno utilizzate le seguenti formule:

PERDITE DI CARICO TUBO Ø8x1 MM: **$\Delta P = 1.1384 \cdot G \text{ [DaPa/m]}$**

PERDITE DI CARICO TUBO Ø20x2 MM: **$\Delta P = 0.00092 \cdot G^{1.75} \text{ [DaPa/m]}$**


dove la portata d'acqua "G" sarà espressa in [l/h].

Di seguito vengono riportati dei diagrammi per una rapida valutazione delle perdite di carico nei tubi:




PB 8x1 mm

VELOCIDAD AGUA [m/s]
VELOCITÀ ACQUA [m/s]



PB 20x1 mm

VELOCIDAD AGUA [m/s]
VELOCITÀ ACQUA [m/s]





EQUILIBRADO DE LOS CIRCUITOS PRINCIPALES

Para realizar los equilibrados entre los circuitos principales, utilizar el siguiente diagrama que ofrece las características hidráulicas de las válvulas montadas sobre colectores MAXI:



Observaciones: el número mínimo de paneles derivados de un circuito principal viene interpretado con elasticidad. La experiencia ha demostrado ampliamente que, si los valores mínimos indicados no son respetados, la instalación efectúa un tipo de "autoequilibrado". Si no se conectan por lo menos 3 paneles en serie, el caudal de agua será superior a lo necesario y eso puede desequilibrar el sistema.

El salto térmico del agua en los circuitos es suficientemente reducido para que una variación del caudal de agua no influya significativamente la emisión térmica del panel y por consecuencia el equilibrado entre los circuitos. También hay que observar que la reducida inercia térmica del sistema permite gestionar la instalación de climatización con intervenciones de tipo ON-OFF a nivel de cada ambiente, cosa que será seguramente apreciada por el cliente y convenientemente disfrutada: aunque este aspecto debe tenerse particularmente vinculado con los valores mínimos expuestos a respetar.

Análogamente el número máximo de circuitos podrá de forma eventual ser un poco superior a los límites fijados arriba, pero deberán ser atentamente analizados los valores de caudal de agua, de perdida de carga y de equilibrado entre los circuitos.

BILANCIAMENTO DEI CIRCUITI PRINCIPALI

Per eseguire eventuali bilanciamenti tra i circuiti principali, avvalersi del seguente diagramma che fornisce le caratteristiche idrauliche delle valvole montate sui collettori MAXI:



Osservazioni: il numero minimo di pannelli derivabili da un circuito principale va interpretato con elasticità. L'esperienza ha ampiamente dimostrato che, se i valori minimi precedentemente indicati non sono rispettati, l'impianto effettua una sorta di "autobilanciamento".

Se non si collegano in serie almeno 3 pannelli, la portata d'acqua tenderà ad essere molto superiore a quella prevista come necessaria e ciò potrebbe sbilanciare l'impianto stesso.

Il salto termico dell'acqua nei circuiti è sufficientemente ristretto per cui una variazione della portata d'acqua non influenza significativamente l'emissione termica del pannello e conseguentemente il bilanciamento tra i circuiti. Vi è inoltre da osservare che la ridotta inerzia termica del sistema permette di gestire l'impianto di climatizzazione anche con interventi di tipo ON-OFF a livello di singolo ambiente, cosa che sarà sicuramente apprezzata dalla clientela e convenientemente sfruttata: anche questo aspetto consente di non ritenere particolarmente vincolanti i valori minimi sopra esposti da rispettare. Analogamente anche il numero massimo di circuiti potrà eventualmente essere di poco superiore ai limiti sopra fissati, ma dovranno essere attentamente analizzati i valori di portata d'acqua, di perdite di carico, di bilanciamento tra i circuiti.

DATOS TÉCNICOS DE LAS VÁLVULAS DEL COLECTOR MAXI

KV = caudal en m^3/h para una pérdida de carga de 1 bar
KV 0.01 = caudal en l/h para una pérdida de carga de 1 kPa

DATI TECNICI DELLE VALVOLE DEL COLLETTORE MAXI


KV = portata in m^3/h per una perdita di carico di 1 bar
KV 0.01 = portata in l/h per una perdita di carico di 1 kPa

	KV	KV 0.01
1 giro / giro	0.4	40
2 giros / giri	1.1	110
3 giros / giri	2.7	270
4 giros / giri	3.9	390
Válvula micrométrica toda abierta Valvola micrometrica tutta aperta	4.3	430

	KV	KV 0.01
Válvula de corte Valvola d'intercettazione	2.6	260


Válvula de regulación

Valvola di regolazione



Válvula de corte

Valvola di intercettazione



El cálculo de la instalación deberá necesariamente considerar como valores de partida las necesidades de calor “**Q**” (energía térmica positiva o negativa, según la estación considerada) necesaria por el ambiente a climatizar.



Será necesario seguir el cálculo de las dispersiones térmicas (o aportaciones de calor en verano) con particular atención, teniendo cura de no considerar como pérdidas las superficies “activas” cercanas con el exterior (o con otros ambientes con temperaturas diferentes).

Leyenda

Q_H	Necesidad de energía (calefacción)
q_H	Flujo areico calor (potencia específica W/m ²)
pc	Área panelada/área disponible
S	Superficie necesaria
Q_c	Necesidad de energía (refrescamiento)
q_c	Flujo areico fresco (potencia específica W/m ²)

CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN PARA SÓLO CALEFACCIÓN INVERNAL

a) Selección de la temperatura media del agua

En base al tipo de generador o fuente de calor (alternativa) según se escoja la temperatura del agua, por ejemplo:

- Temperaturas cerca 35°C hacen posible aprovechar la energía solar o utilizar bombas de calor. Esta selección privilegia el confort (mucha superficie radiante).
- Temperaturas cerca 45°C si se utilizan calderas de condensación, o bombas de calor. Esta selección privilegia el mejor compromiso entre confort y costes de instalación.
- Temperaturas cerca 50°C de calderas de tipo tradicional para hacer frente a elevados valores de potencia térmica, o para contener los costes de instalación.

En los diagramas de potencia (Potencia techo/pared en calor) se encuentra el flujo areico “**q**” (potencia específica W/m²) entregado por los paneles radiantes.

b) Cálculo de la superficie útil activa:

La superficie útil activa o área panelada viene calculada comparando las dispersiones de los diferentes locales para el flujo areico calculado previamente en el punto “**a**”.

A continuación se ofrecen una serie de factores de cobertura (**pc**=área panelada/área disponible) dictados por la experiencia; estos valores pueden resultar útiles en esta fase del dimensionado para tener una idea de cuanta superficie disponible es efectivamente panelable:

Il calcolo dell'impianto dovrà necessariamente considerare come valori di partenza i fabbisogni di calore “**Q**” (energia termica positiva o negativa, a seconda della stagione considerata) necessari all'ambiente da climatizzare.



Sarà necessario eseguire il calcolo delle dispersioni termiche (o delle rientrate di calore in estate) con particolare attenzione, avendo cura di non considerare come disperdenti le superfici “attive” confinanti con l'esterno (o con altri ambienti posti a diversa temperatura).

Legenda

Q_H	Fabbisogno di energia (riscaldamento)
q_H	Flusso areico caldo (potenza specifica W/m ²)
pc	Area pannellata/area disponibile
S	Superficie necessaria
Q_c	Fabbisogno di energia (raffrescamento)
q_c	Flusso areico fresco (potenza specifica W/m ²)

CALCOLO DELL'IMPIANTO PER SOLO RISCALDAMENTO INVERNNALE

a) Scelta della temperatura media dell'acqua

In base al tipo di generatore o fonte di calore (alternativa) a disposizione si scelga la temperatura dell'acqua, ad esempio:

- Temperature di circa 35 °C se è possibile sfruttare l'energia solare o utilizzare pompe di calore. Questa scelta privilegia il comfort (molta superficie radiante).
- Temperature di circa 45 °C se si utilizzano caldaie a condensazione, o ancora pompe di calore. Questa scelta privilegia il giusto compromesso tra comfort e costi di impianto.
- Temperature di circa 50 °C per caldaie di tipo tradizionale per far fronte ad elevati valori di potenza termica, oppure per contenere i costi di impianto.

Sfruttando i diagrammi di resa (rese soffitto/parete in caldo) si ricava il flusso areico “**q**” (potenza specifica W/m²) fornito dai pannelli radianti.

b) Stima della superficie utile attiva:

La superficie utile attiva ovvero l'area pannellata viene calcolata rapportando le dispersioni dei vari locali per il flusso areico precedentemente ricavato al punto “**a**”.

Vengono forniti di seguito alcuni fattori di copertura (**pc**=area pannellata/area disponibile) dettati dall'esperienza; questi valori possono risultare utili in questa fase del dimensionamento per avere un'idea di quanta superficie disponibile sia effettivamente pannellabile:



ÁREA PANELABLE: **$pc = 85 \div 90\%$**

Entonces la superficie necesaria de la instalación viene calculada como:

SUPERFICIE NECESARIA:

$$S = Q / (q * pc) [m^2]$$

Listando en una tabla los valores de superficies necesarias para satisfacer la carga térmica y las disponibles, se obtiene una primera panorámica en la que se puede verificar que todas las superficies necesarias son efectivamente disponibles.



Si uno o más locales no disponen de la superficie necesaria, se podrá proceder en consecuencia según las siguientes modalidades:

- 1) considerar una temperatura de fluido termovector más elevada, y reiterar el punto "a);"
- 2) verificar la disponibilidad de una mayor superficie panelable aprovechando a la vez el techo y la pared;
- 3) compensar el déficit de potencia con otras fuentes como: suelos radiantes, radiadores, etc. (solución particularmente indicada para las estancias del baño).

c) Valoración gráfica de la superficie útil activa

Distribuir los paneles sobre las superficies disponibles teniendo cuidado de satisfacer lo más posible las superficies calculadas.

d) Verificación de las potencias en juego

Con fase gráfica ultimada se procede al recálculo de las superficies activas efectivas y por lo tanto a la potencia real "Q" introducida en ambiente local por local.

e) Selección de la distribución en los diferentes locales

Definir la distribución principal, observando la regla de tener en cuanto sea posible, los distintos ambientes y predisponiendo los oportunos controles ON-OFF sobre el colector de derivación. Este dispositivo es particularmente válido ya que limita la energía emitida en todos los locales que por razones térmicas resultan sobredimensionados o con aportes energéticos gratuitos.

f) Cálculo de los caudales para el dimensionado de las bombas

Calcular los parámetros hidráulicos: caudal de agua de los circuitos principales y perdidas de carga totales (suma de las pérdidas de carga de los circuitos elementales con las pérdidas de carga de los circuitos principales). Estas informaciones serán necesarias para el dimensionado de los circuladores.

ÁREA PANNELLABLE: **$pc = 85 \div 90\%$**

Dunque la superficie necessaria all'impianto viene calcolata come:

SUPERFICIE NECESARIA:

$$S = Q / (q * pc) [m^2]$$

Elencando in una tabella i valori di superficie necessari al soddisfacimento del carico termico e quelli disponibili, si ottiene una prima panoramica dalla quale si è in grado di verificare se tutte le superfici necessarie sono effettivamente disponibili.



Se uno o più locali non dispongono della superficie necessaria, si potrà procedere in sequenza secondo le seguenti modalità:

- 1) considerare una temperatura di fluido termovettore più elevata, e reiterare dal punto "a);"
- 2) verificare la disponibilità di una maggiore superficie pannellabile sfruttando contemporaneamente il soffitto e la parete;
- 3) compensare il deficit di potenza con altre fonti quali: pavimenti radianti, termoarredi, ecc. (soluzione particolarmente indicata per le stanze da bagno).

c) Valutazione grafica della superficie utile attiva

Distribuire i pannelli sulle superfici disponibili avendo cura di soddisfare il più possibile le superfici calcolate.

d) Verifica delle potenze in gioco

A fase grafica ultimata si procede al ricalcolo delle superfici attive effettive e quindi alla reale potenza "Q" immessa in ambiente locale per locale.

e) Scelta della distribuzione nei vari locali

Definire la distribuzione principale, osservando la regola di tenere per quanto possibile, gli ambienti distinti e predisponendo opportuni controlli ON-OFF sul collettore di derivazione. Questo accorgimento è particolarmente valido in quanto limita l'energia emessa in tutti i locali che per ragioni termiche risultassero sovradimensionati o con apporti energetici gratuiti.

f) Calcolo delle portate per il dimensionamento delle pompe

Calcolare i parametri idraulici: portate d'acqua dei circuiti principali e perdite di carico totali (somma delle perdite di carico dei circuiti elementari con le perdite di carico dei circuiti principali). Queste informazioni saranno necessarie per il dimensionamento dei circolatori.

CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN PARA LA CLIMATIZACIÓN ESTIVAL E INVERNAL

En el dimensionado para calor como para frío es preferible calcular la instalación partiendo de los parámetros de sólo refrescamiento, en cuanto más repercute, con excepción de los baños que normalmente no vienen refrescados y para los que se procede al dimensionado en sólo calefacción como hemos visto en el capítulo anterior.

La experiencia indica que un buen dimensionado en refrescamiento lleva certamente a tener una instalación suficientemente dimensionada también para la calefacción.

a) Selección de la temperatura media del agua

La temperatura del agua en el caso de refrescamiento va seleccionada en base al tipo de generador o fuente de calor (alternativa) a disposición.

Utilizando los diagramas de potencia (Potencia techo/pared en frío) se obtiene el flujo areico " q_c " (potencia específica W/m^2) en frío entregado por los paneles radiantes.

Para los locales no sujetos a refrescamiento como son los baños, despensas, etc. se evaluará la temperatura del agua para sólo calefacción:

- Temperaturas cerca 35°C hacen posible disfrutar la energía solar o utilizar bombas de calor. Esta selección privilegia el confort (mucha superficie radiante).

- Temperaturas cerca 45°C si se utilizan calderas de condensación, o bombas de calor. Esta selección privilegia el equilibrio entre confort y costes de instalación.

- Temperaturas cerca 50°C para calderas tipo tradicional para hacer frente a elevados valores de potencia térmica, o para contener los costes de instalación.

En estos locales, escogiendo la temperatura más apropiada y observando los diagramas de potencia (Potencia techo/pared en calor), encontramos el flujo areico " q " (potencia específica W/m^2) en calor dado por los paneles radiantes.

b) Estimación de la superficie útil activa

La superficie útil activa o el área panelada viene calculada comparando las necesidades de los locales para el flujo areico q_c anteriormente encontrado en el punto "a)".

Vienen mostrados seguidamente algunos factores de cobertura (pc =área panelada/área disponible) dada por la experiencia. Estos valores pueden resultar útiles en esta fase del dimensionado para tener una idea de cuanta superficie disponible es efectivamente panelable:

ÁREA PANELABLE: $pc = 60 \div 65\%$

La superficie necesaria a la instalación viene calculada como:

$$\begin{aligned} \text{SUPERFICIE NECESARIA: } S &= Q_c / (q_c * pc) [m^2] \text{ (refrescamiento)} \\ S &= Q_H / (q_H * pc) [m^2] \text{ (calefacción)} \end{aligned}$$

Seleccionando en una tabla los valores de superficie necesarios para satisfacer la carga térmica invernal y estival y las disponibles, se obtiene una primera panorámica con la que se puede verificar si todas las superficies necesarias son efectivamente disponibles.

CALCOLO DELL'IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE SIA ESTIVA CHE INVERNALE.

Nel caso di dimensionamento sia in caldo che in fresco è preferibile dimensionare l'impianto partendo dai parametri del solo raffrescamento, in quanto più vincolante, ad eccezione dei bagni che solitamente non vengono raffrescati e per i quali si procede al dimensionamento in solo riscaldamento come visto nel capitolo precedente.

L'esperienza insegna che un buon dimensionamento in raffrescamento porta certamente ad avere un impianto sufficientemente dimensionato anche per il riscaldamento.

a) Scelta della temperatura media dell'acqua

La temperatura dell'acqua nel caso di raffrescamento va scelta in base al tipo di generatore o fonte di calore (alternativa) a disposizione.

Sfruttando i diagrammi di resa (rese soffitto/parete in fresco) si ricava il flusso areico " q_c " (potenza specifica W/m^2) in fresco fornito dai pannelli radianti.

Per i locali non soggetti a raffrescamento quali solitamente bagni, dispense, ecc. si valuti la temperatura dell'acqua per il solo riscaldamento:

- Temperature di circa 35 °C se è possibile sfruttare l'energia solare o utilizzare pompe di calore. Questa scelta privilegia il comfort (molta superficie radiante).

- Temperature di circa 45 °C se si utilizzano caldaie a condensazione, o ancora pompe di calore. Questa scelta privilegia il giusto compromesso tra comfort e costi di impianto.

- Temperature di circa 50 °C per caldaie di tipo tradizionale per far fronte ad elevati valori di potenza termica, oppure per contenere i costi di impianto.

Anche per questi locali, scelta la temperatura più appropriata e sfruttando i diagrammi di resa (rese soffitto/parete in caldo), si ricava il flusso areico " q " (potenza specifica W/m^2) in caldo fornito dai pannelli radianti.

b) Stima della superficie utile attiva:

La superficie utile attiva ovvero l'area pannellata viene calcolata rapportando le rientrate dei vari locali per il flusso areico q_c precedentemente ricavato al punto "a)".

Vengono forniti di seguito alcuni fattori di copertura (pc =area pannellata/area disponibile) dettati dall'esperienza. Questi valori possono risultare utili in questa fase del dimensionamento per avere un'idea di quanta superficie disponibile sia effettivamente pannellabile:

ÁREA PANNELLABLE: $pc = 60 \div 65\%$

Dunque la superficie necessaria all'impianto viene calcolata come:

$$\begin{aligned} \text{SUPERFICIE NECESSARIA: } S &= Q_c / (q_c * pc) [m^2] \text{ (Raffrescamento)} \\ S &= Q_H / (q_H * pc) [m^2] \text{ (Riscaldamento)} \end{aligned}$$

Elencando in una tabella i valori di superficie necessari al soddisfacimento del carico termico invernale ed estivo e quelli disponibili, si ottiene una prima panoramica dalla quale si è in grado di verificare se tutte le superfici necessarie sono effettivamente disponibili.



Si uno o más locales no disponen de la superficie necesaria, se podrá proceder según las siguientes modalidades:

- 1) considerar una temperatura de fluido termovector: más baja en el caso de refrescamiento, más elevada en el caso de calefacción, y reiterar el punto "a").
- 2) verificar la disponibilidad de una mayor superficie panelable aprovechando contemporáneamente el techo y la pared.
- 3) compensar el déficit de potencia con otras fuentes como: suelos radiantes, radiadores, ventilconvectores, etc. (solución indicada para las estancias del baño en el caso del sólo calefacción).

Se uno o più locali non dispongono della superficie necessaria, si potrà procedere in sequenza secondo le seguenti modalità:

- 1) considerare una temperatura di fluido termovettore più bassa nel caso di raffrescamento, più elevata nel caso di riscaldamento e reiterare dal punto "a").
- 2) verificare la disponibilità di una maggiore superficie pannellabile sfruttando contemporaneamente il soffitto e la parete.
- 3) compensare il deficit di potenza con altre fonti quali: pavimenti radianti, termoarredi, ventilconvettori, ecc. (soluzione particolarmente indicata per le stanze da bagno nel caso del solo riscaldamento).

c) Valoración gráfica de la superficie útil activa

Distribuir los paneles en las superficies disponibles procurando cubrir al máximo posible las superficies calculadas.

d) Verificar las potencias en juego

Con la fase gráfica finalizada se procede al recálculo de las superficies activas efectivas y por lo tanto a las potencias reales " Q_c " y " Q_h " introducidas en ambiente, local por local.

e) Selección de la distribución en los diferentes locales

Definir la distribución principal, observando la regla de tener, en lo posible, los ambientes diferenciados y colocando controles ON-OFF sobre el colector de derivación. Este dispositivo es válido ya que limita la energía emitida en todos los locales que por razones térmicas resultan sobredimensionados o con aportes energéticos gratuitos.

f) Cálculo de los caudales para el dimensionado de las bombas

Calcular los parámetros hidráulicos: caudal de circuitos principales y pérdidas de carga totales (suma de las pérdidas de carga de los circuitos elementales con las pérdidas de carga de los circuitos principales). Estas informaciones serán necesarias para el dimensionado de los circuladores.

CONSIDERACIONES

La opción de utilizar amplias superficies radiantes reduciendo el flujo areico " q " es una opción que por un lado conlleva una mayor carga económica pero por otro lado ofrece ventajas no indiferentes:

- 1) incremento del factor de forma entre superficie radiante y cuerpo humano con mejora del grado de confort.
- 2) disminución de las temperaturas medias del fluido termovector (caso invernal), por las que se deriva una reducción de los consumos y la posibilidad de integrar de manera óptima las fuentes energéticas alternativas (energía solar u otras).

Por contra el incremento de superficie radiante conlleva:

- 1) mayores costes de materiales y de instalación.
- 2) mayor ocupación de superficie que en el caso de pared radiante puede conllevar vínculos con la selección del mobiliario interior.

c) Valutazione grafica della superficie utile attiva

Distribuire i pannelli sulle superfici disponibili avendo cura di soddisfare il più possibile le superfici calcolate.

d) Verifica delle potenze in gioco

A fase grafica ultimata si procede al ricalcolo delle superfici attive effettive e quindi alle reali potenze " Q_c " e " Q_h " immesse in ambiente, locale per locale.

e) Scelta della distribuzione nei vari locali

Definire la distribuzione principale, osservando la regola di tenere, per quanto possibile, gli ambienti distinti e predisponendo opportuni controlli ON-OFF sul collettore di derivazione. Questo accorgimento è particolarmente valido in quanto limita l'energia emessa in tutti i locali che per ragioni termiche risultassero sovradimensionati o con apporti energetici gratuiti.

f) Calcolo delle portate per il dimensionamento delle pompe

Calcolare i parametri idraulici: portate d'acqua dei circuiti principali e perdite di carico totali (somma delle perdite di carico dei circuiti elementari con le perdite di carico dei circuiti principali). Queste informazioni saranno necessarie per il dimensionamento dei circolatori.

CONSIDERAZIONI

La scelta di sfruttare ampie superfici radianti riducendo conseguentemente il flusso areico " q " è una scelta che se da un lato comporta un maggior onere economico dall'altro offre vantaggi non indifferenti:

- 1) incremento del fattore di forma tra superficie radiante e corpo umano con conseguente miglioramento del grado di comfort.
- 2) abbassamento delle temperature medie del fluido termovettore (caso invernale), da cui deriva una riduzione dei consumi e la possibilità di integrare in maniera ottimale le fonti energetiche alternative (energia solare o altro).

Per contro l'incremento di superficie radiante comporta:

- 1) maggiori costi di materiali e d'installazione.
- 2) maggiore occupazione di superficie che nel caso di parete radiante potrebbe comportare dei vincoli nelle scelte degli arredi interni.

Un panel "activo", sea para pared o techo, emite una cantidad de calor, aunque sea reducida, hacia la parte posterior; esta perdida de calor es en función de la trasmittance "K" de la estructura posterior del panel activo y debe ser oportunamente considerada con el fin de dimensionar correctamente el generador de calor (caldera, refrigerador).

Un pannello "attivo", sia esso a parete o a soffitto, emette una quantità di calore, seppur ridotta, anche verso la parte retrostante; questa perdita di calore è in funzione della trasmittanza "K" della struttura posta dietro il pannello attivo e deve essere opportunamente considerata al fine di dimensionare correttamente il generatore di calore (caldaia, refrigeratore).

Leyenda	
p%	Pérdida de calor
K	Trasmittance de la estructura posterior al panel
q	Flujo areico calor (potencia específica W/m ²)
R_u	Resistencia térmica posterior al panel
R_o	Resistencia térmica delante del panel
θ_i	Temperatura ambiente
θ_e	Temperatura externa (o del local colindante)

La pérdida de calor "p%" expresada en % respecto al flujo areico "q" emitido en ambiente viene calculado como:

$$\text{Pérdida de calor: } p\% = \left(\frac{R_o}{R_u} + \frac{|\theta_i - \theta_e|}{q \cdot R_u} \right) \cdot 100 \quad [\%]$$

donde:

$$R_u = 1 + \frac{1}{K} \left[\frac{K \cdot m^2}{W} \right] \quad \text{Resistencia térmica posterior al panel}$$

$$R_o = 0,153 \left[\frac{K \cdot m^2}{W} \right] \quad \text{Resistencia térmica delante del panel con cartonyeso}$$

$$\theta_i \quad [^\circ C] \quad \text{Temperatura ambiente}$$

$$\theta_e \quad [^\circ C] \quad \text{Temperatura externa (o del local colindante)}$$

En los siguientes gráficos vienen reportadas las pérdidas pasivas de calor, expresadas en % de flujo areico "q" emitido en ambiente. Se consideran tres niveles de potencia areica ($q=50, q=100, q=150$ W/m²), y cuatro valores de diferencia de temperatura entre los dos ambientes.

Ejemplo (ver pág. siguiente):

Se considera una pared con $K=0.5$ [W/(m²*K)], $\Delta\theta=25^\circ C$, con paneles radiantes revestidos con cartonyeso y flujo areico en ambiente $q=100$ W/m²; en tal hipótesis las pérdidas de calor posterior al panel valen el 13.5% de la potencia entrante en ambiente, vale decir 13.5 W/m². Este simple cálculo consiente valorar cuanta potencia por unidad de superficie deberá entregar el generador de calor tanto para satisfacer la demanda del ambiente "Q" como para las emisiones pasivas posteriores al panel:

$$\text{POTENCIA DEL GENERADOR} = 100 + 13.5 = 113.5 \text{ W/m}^2$$

Legenda	
p%	Perdita di calore
K	Trasmittanza della struttura dietro al pannello
q	Flusso areico caldo (potenza specifica W/m ²)
R_u	Resistenza termica dietro il pannello
R_o	Resistenza termica davanti al pannello
θ_i	Temperatura ambiente
θ_e	Temperatura esterna (o del locale confinante)

La perdita di calore "p%" espressa in % rispetto il flusso areico "q" emesso in ambiente viene calcolata come:

$$\text{Perdita di calore: } p\% = \left(\frac{R_o}{R_u} + \frac{|\theta_i - \theta_e|}{q \cdot R_u} \right) \cdot 100 \quad [\%]$$

dove:

$$R_u = 1 + \frac{1}{K} \left[\frac{K \cdot m^2}{W} \right] \quad \text{Resistenza termica dietro il pannello}$$

$$R_o = 0,153 \left[\frac{K \cdot m^2}{W} \right] \quad \text{Resistenza termica davanti al pannello con cartongesso}$$

$$\theta_i \quad [^\circ C] \quad \text{Temperatura ambiente}$$

$$\theta_e \quad [^\circ C] \quad \text{Temperatura esterna (o del locale confinante)}$$

Nei grafici seguenti vengono riportate le perdite passive di calore, espresse come % del flusso areico "q" emesso in ambiente.

Vengono considerati tre livelli di potenza areica ($q=50, q=100, q=150$ W/m²), e quattro diversi valori di differenza di temperatura tra i due ambienti.

Esempio (vedi pag. successiva):


Si consideri una parete avente $K=0.5$ [W/(m²*K)], $\Delta\theta=25^\circ C$, con pannelli radianti rivestiti con cartongesso e flusso areico entrante in ambiente di $q=100$ W/m²; in tale ipotesi le perdite di calore dietro il pannello valgono il 13.5% della potenza entrante in ambiente, vale a dire 13.5 W/m².

Questo semplice calcolo consente di valutare quanta potenza per unità di superficie dovrà erogare il generatore di calore sia per soddisfare il fabbisogno dell'ambiente "Q" che per le emissioni passive dietro il pannello:

$$\text{POTENZA DEL GENERATORE} = 100 + 13.5 = 113.5 \text{ W/m}^2$$


**FLUJO TÉRMICO PASIVO POSTERIOR AL PANEL CON
Q=50 W/M²**

**FLUSSO TERMICO PASSIVO DIETRO IL PANNELLO CON
Q=50 W/M²**




**FLUJO TÉRMICO PASIVO POSTERIOR AL PANEL CON
Q=100 W/M²**

**FLUSSO TERMICO PASSIVO DIETRO IL PANNELLO CON
Q=100 W/M²**



**FLUJO TÉRMICO PASIVO POSTERIOR AL PANEL CON
 $Q=150 \text{ W/M}^2$**

**FLUSSO TERMICO PASSIVO DIETRO IL PANNELLO CON
 $Q=150 \text{ W/M}^2$**



EJEMPLO DE CÁLCULO EN CALEFACCIÓN ESEMPIO DI CALCOLO IN RISCALDAMENTO

Consideramos unas oficinas con sistema de calefacción por techo metálico. Con el sistema Quadrotti generalmente el área activa alcanza el 85% de la superficie total.

Si consideri una serie di uffici da riscaldare con il sistema quadrotti a soffitto. Con il sistema quadrotti in generale si arriva ad una copertura media pc=85%.


Tabla de las dispersiones de cada local.

LOCAL	POTENCIA INVERNAL [W]
Oficina 1	966
Archivo 1	190
Aseos	697
Pasillo	919
Oficina 2	2493
Archivo 2	60
Oficina 3	2479
Archivo 3	70

Tabella delle dispersioni di ogni locale

LOCALE	POTENZA INVERNALE [W]
Ufficio 1	966
Archivio 1	190
WC	697
Disimpegno	919
Ufficio 2	2493
Archivio 2	60
Ufficio 3	2479
Archivio 3	70

Vista en planta de la vivienda considerada en el ejemplo de cálculo
Vista in pianta dell'appartamento considerato nell'esempio di calcolo



Seleccionada la temperatura media del fluido termovector, por ejemplo $T=32.5^{\circ}\text{C}$, yendo sobre el diagramma "Potencia techo en calefacción", en correspondencia del salto térmico entre ambiente y fluido termovector (en este caso: $32.5-20=12.5\text{ [}^{\circ}\text{C]}$), resulta un valor de flujo areico $q=80\text{ [W/m}^2\text{]}$.

Para la valoración del coeficiente de cobertura se considera alcanzar el 85% ($pc=85\%$) de la superficie disponible porque como se ha dicho se dispone de un espacio técnico entre techo y panel.

Scelta la temperatura media del fluido termovettore, ad esempio $T=32.5^{\circ}\text{C}$, andando sul diagramma "Rese quadrotti in riscaldamento", in corrispondenza del salto termico tra ambiente e fluido termovettore (in questo caso: $32.5 - 20 = 12.5\text{ [}^{\circ}\text{C]}$), si trova un valore di flusso areico $q=80\text{ [W/m}^2\text{]}$.

Per la valutazione del coefficiente di copertura si considera di raggiungere l'85% ($pc=85\%$) della superficie disponibile perché come detto si dispone di un vano tecnico tra soffitto e pannello.

Tabla de cálculo de la superficie panelada considerando un flujo areico $q=80\text{ [W/m}^2\text{]}$

Tabella di calcolo della superficie pannellata considerando un flusso areico $q=80\text{ [W/m}^2\text{]}$

LOCAL	LOCALE	Superficie disponible Superficie disponibile [m ²]	Estimación superficie panelable Stima superficie pannellabile (pc= 85%) [m ²]	Superficie necesaria calculada Superficie necessaria calcolata [m ²]
Oficina 1	Ufficio 1	18,9	16,1	12,1
Archivo 1	Archivio 1	4,1	3,5	2,4
Aseos	WC	9	7,7	8,7
Pasillo	Disimpegno	27,5	27,0	11,5
Oficina 2	Ufficio 2	37,7	32,0	31,2
Archivo 2	Archivio 2	4,1	3,5	0,8
Oficina 3	Ufficio 3	37,4	31,8	31,0
Archivo 3	Archivio 3	4,1	3,5	0,9

La selección de la temperatura media del fluido vector (32.5°C) y del factor de cobertura ($pc=85\%$) han llevado a calcular las superficies paneladas que entran, a excepción de los baños (valores reportados en negrita), en las superficies disponibles. Esto implica que para estos dos locales se debe escoger una de las tres hipótesis indicadas en el punto "b)" del parágrafo: "cálculo de la instalación para sólo calefacción invernal".


Se pasa ahora a la elaboración gráfica disponiendo los paneles radiantes en modo tal de ajustarse a las superficies necesarias calculadas.

La scelta della temperatura media del fluido vettore (32.5°C) e del fattore di copertura ($pc=85\%$) hanno portato a calcolare delle superfici pannellate che rientrano, ad eccezione del bagno (valore riportato in grassetto), nelle superfici disponibili.

Ciò implica che per questo locale si debba scegliere una delle due ipotesi riportate al punto "b)" del paragrafo: "calcolo dell'impianto per solo riscaldamento invernale".


Si passa ora all'elaborazione grafica disponendo i pannelli radianti in modo tale da avvicinarsi alle superfici necessarie calcolate.

Esquema hidráulico indicativo de la instalación de calefacción con sistema b!klimax
Schema idraulico indicativo di principio dell'impianto di riscaldamento con sistema b!klimax





Manifold
Collettore

Disposición de los paneles radiantes
Disposizione dei pannelli radiantti



Esquema completo de distribución con la señalización de correspondencia entre panel y distribuidor de pertenencia
 Schema completo di distribuzione con l'assegnazione di corrispondenza tra pannello e distributore di appartenenza





Una vez contados los paneles y calculada el área efectiva radiante por cada estancia, seremos capaces de obtener el flujo areico para comparar con el anteriormente estimado.

En la siguiente tabla se muestran los resultados:

Eseguito il conteggio dei pannelli e calcolata l'area effettiva radiante per ogni stanza, si è in grado di ricavare il flusso areico da confrontare con quello precedentemente stimato.

Di seguito in tabella si riportano i risultati:

Potencia areica calculada con la real disposición de los paneles Potenza areica calcolata con la reale disposizione dei pannelli						
LOCAL	LOCALE	Panel Pannello 600x600	Superficie panelada Superficie pannellata [m ²]	Potencia emitida Potenza emessa [W]	Potencia requerida Potenza richiesta [W]	Diff. Diff. [W]
Oficina 1	Ufficio 1	45	16,2	1296	966	330
Archivo 1	Archivio 1	7	2,5	202	190	12
Aseos	WC	18	6,5	518	697	-179
Pasillo	Disimpegno	-	14,4	1152	919	233
Oficina 2	Ufficio 2	88	31,7	2534	2493	41
Archivo 2	Archivio 2	7	2,5	202	60	142
Oficina 3	Ufficio 3	88	31,7	2534	2479	55
Archivo 3	Archivio 3	7	2,5	202	70	132

Considerando los resultados conseguidos se nota que la potencia emitida por los paneles en cada habitación es superior a la potencia necesaria a excepción de los aseos. Eso significa que la potencia del sistema cumple los requisitos en cada habitación, mientras que en los aseos hay que instalar un elemento para integrar la potencia que falta (pared radiante, radiadores toalleros, etcétera). Hubiera sido posible aumentar la temperatura del fluido y en consecuencia el flujo areico emitido: pero en esta situación se debería disminuir la superficie activa del resto de los locales reduciendo de esta forma la homogeneidad de distribución del calor.

Como se puede observar del gráfico siguiente, en correspondencia con una potencia de 80 W (generada para un salto térmico agua-ambiente de 12.5°C) se tiene un salto térmico entre superficie radiante y ambiente de cerca 12.3 °C; esto significa que la temperatura del techo radiante vale:

$$\text{TEMPERATURA TECHO RAD: } T_{\text{sup}} = T_{\text{amb}} + 12.3 = 20 + 12.3 = 32.3^{\circ}\text{C}$$

Si se calcula ahora el salto térmico del fluido termovector en el interior de cada circuito elemental:

$$\text{SALTO TÉRMICO DEL FLUIDO: } \Delta T = (80 * 0.860) / 28 = 2.5^{\circ}\text{C}^*$$

Donde: 0.86 es el factor de conversión de W/m² → kCal/(h*m²)
28 l/m² es el caudal del panel referido a la unidad de superficie

Este valor sirve para determinar la temperatura de impulsión, observando la media utilizada anteriormente en los cálculos (32.5°C):

$$\text{TEMPERATURA DE IMPULSIÓN: } T_{\text{im}} = T_{\text{med}} + \Delta T / 2 = 32.5 + 2.5 / 2 = 33.8^{\circ}\text{C}$$

* valor que no tiene en cuenta las dispersiones posteriores al panel evaluables en una primera aproximación en un 10% (ver cap. 4)

Dai risultati ottenuti si vede che la potenza resa dai pannelli per ogni singolo locale è superiore a quella richiesta tranne per il locale WC; questo conferma che la potenza installata è in grado di sopperire alle richieste in quasi tutte le stanze, mentre per il locale WC si dovrà prevedere l'installazione di un dispositivo atto a sopperire la potenza mancante (termoarredo, parete radiante, etc.). Sarebbe stato possibile anche incrementare la temperatura del fluido termovettore e conseguentemente il flusso areico emesso: in questa situazione però si sarebbe dovuta diminuire la superficie attiva di tutti i rimanenti locali riducendo così l'omogeneità di distribuzione del calore.

Come si può notare dal grafico seguente, in corrispondenza di una potenza di 80 W (generata da un salto termico acqua-ambiente di 12.5°C) si ha un salto termico tra superficie radiante ed ambiente di circa 12.3 °C; questo significa che la temperatura del soffitto radiante vale:

$$\text{TEMPERATURA SOFFITTO RAD.: } T_{\text{sup}} = T_{\text{amb}} + 12.3 = 20 + 12.3 = 32.3^{\circ}\text{C}$$

Si calcoli ora il salto termico del fluido termovettore all'interno del singolo circuito elementare:


$$\text{SALTO TERMICO DEL FLUIDO : } \Delta T = (80 * 0.860) / 28 = 2.5^{\circ}\text{C}^*$$

Dove: 0.860 è il fattore di conversione da W/m² → kCal/(h*m²)
e 28 l/m² è la portata del pannello riferita all'unità di superficie

Questo valore serve per valutare la temperatura di mandata, nota quella media utilizzata precedentemente nei calcoli (32.5°C):

$$\text{TEMPERATURA DI MANDATA : } T_m = T_{\text{med}} + \Delta T / 2 = 32.5 + 2.5 / 2 = 33.8^{\circ}\text{C}$$

* valore che non tiene conto delle dispersioni dietro il pannello valutabili in prima approssimazione in un 10% (vedere cap. 4)



MATERIAL UTILIZADO

Se lista seguidamente los materiales utilizados para realizar la instalación como en el ejemplo:

MATERIALE IMPIEGATO

Si elenca di seguito il materiale impiegato per eseguire l'impianto come da esempio:

Material utilizado Materiale impiegato				
U.M.	Cant. Q.tà	Código Codice	Descripción	Descrizione
Nº	300	6140620	Quadroto radiante metálico HP 600x600	Quadroto radiante metallico HP 600x600
Nº	90	6145621	Quadroto metálico pasivo 600x600	Plafone metallico passivo HP 600x600
Nº	36	6210080	Pareja distribuidores 2 vías	Coppia distributori 2 Vie Preisolato
Nº	1	6210081	Pareja distribuidores 4 vías	Coppia distributori 4 Vie Preisolato
Nº	11	6510050	Tapones de cierre para salidas distribuidor Ø 20 mm	Tappi di chiusura da 20 mm
Nº	160	6202020	Tubería pre-aislada Ø 20 mm ROJO en barras	Tubo preisolato da Ø 20 mm ROSSO in barra
Nº	160	6203020	Tubería pre-aislada Ø 20 mm AZUL en barras	Tubo preisolato da Ø 20 mm BLU in barra
m	2	6510055	Racor rápido en "T" Ø 20-20-20 mm	Raccordo rapido a TEE 20-20-20 mm
m	116	6510075	Racor rápido codo Ø 20-20 mm	Raccordo rapido curvo da 20-20 mm
m	300	6210018	Tubo PE-RT Ø 8 mm	Tubo PE-RT da 8 mm
m	300	6320008	Vaina aislante por tubo PE-RT Ø 8 mm	Guaina per tubo PE-RT da 8 mm
Nº	4	6603000	Lubricante para racores rápidos	Lubrificante per raccordi rapidi
Nº	1	6302010	Colectores MAXI 10+10	Collettore MAXI 10+10
Nº	1	6431100	Armario 1000x700x140 (hasta 12 salidas)	Armadietto 1000x700x140 (fino a 12 uscite)
Nº	1	6440032	Separador de micro-burbujas 1"1/4	Separatore microbolle 1"1/4

EJEMPLO DE CÁLCULO EN REFRESCAMIENTO Y CALEFACCIÓN ESEMPIO DI CALCOLO IN RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Consideramos unas oficinas con sistema de climatización radiante por techo metálico. Con el sistema Quadrotti generalmente el área activa alcanza el 85% de la superficie total.

Por lo general los locales usados como baños no vienen refrescados, por lo tanto para estos el dimensionado se realizará utilizando el ejemplo anterior en sólo calefacción.

Debajo se indican las potencias estivas e invernales calculadas para los locales:

Si consideri una serie di uffici da riscaldare con il sistema quadrotti a soffitto. Con il sistema quadrotti in generale si arriva ad una copertura media pc=85%.

Solitamente i locali adibiti a bagno non vengono raffrescati pertanto per il loro dimensionamento si seguirà la procedura utilizzata nell'esempio precedente in solo riscaldamento.


Di seguito si riportano le potenze estive ed invernali calcolate per i locali interessati:

Tabla de dispersiones de cada local en la hipótesis de techo sin dispersiones para el 85% de la superficie.

Local	Potencia estival [W]	Potencia invernal [W]
Oficina 1	758	966
Archivo 1	105	190
Aseos	-	697
Pasillo	517	919
Oficina 2	1497	2493
Archivo 2	45	60
Oficina 3	1577	2479
Archivo 3	52	70

Tabella delle dispersioni di ogni locale nelle ipotesi di soffitto non disperdente per l'85% della superficie.

Locale	Potenza estiva [W]	Potenza invernale [W]
Ufficio 1	758	966
Archivio 1	105	190
WC	-	697
Disimpegno	517	919
Ufficio 2	1497	2493
Archivio 2	45	60
Ufficio 3	1577	2479
Archivio 3	52	70



La temperatura ambiente de proyecto es de 26°C; seleccionada la temperatura media del fluido termovector, por ejemplo T=20°C, yendo sobre el diagramma "Potencia techo en refrescamiento", en correspondencia del salto térmico entre ambiente y fluido termovector (en este caso: 26-20=6 [°C]), resulta un valor de $q=50$ [W/m²].

Para la valoración del coeficiente de cobertura se considera alcanzar el 85% (pc=85%) de la superficie disponible porque como se ha dicho se dispone de un espacio técnico entre techo y panel. Para el locale WC, no siendo refrescado, se procede con la determinación de la temperatura media del fluido termovector en calefacción: en este caso, adoptando una temperatura media de 32.5 °C, se obtiene (del diagramma "Potencia techo en calefacción") un salto térmico entre agua y ambiente de: 32.5-20=12.5°C en correspondencia del cual se obtiene una potencia de $q=80$ [W/m²].

Tabla de cálculo de la superficie panelada considerando un flujo areico $q=50$ [W/m²] en el caso de refrescamiento; para el local WC el valor de superficie* se refieren a un flujo areico $q=80$ [W/m²] en calefacción.

Tabella di calcolo della superficie pannellata considerando un flusso areico $q=50$ [W/m²] nel caso di raffrescamento; per il solo locale WC il valore di superficie* si riferisce ad un flusso areico $q=80$ [W/m²] in riscaldamento.

LOCAL	LOCALE	Superficie disponible Superficie disponibile [m ²]	Estimación superficie panelable Stima superficie pannellabile (pc= 85%) [m ²]	Superficie necesaria calculada Superficie necessaria calcolata [m ²]
Oficina 1	Ufficio 1	18,9	16,1	15,2
Archivo 1	Archivio 1	4,1	3,5	2,1
Aseos	WC	9	7,7	8,7
Pasillo	Disimpegno	27,5	27,0	10,3
Oficina 2	Ufficio 2	37,7	32,0	29,9
Archivo 2	Archivio 2	4,1	3,5	0,9
Oficina 3	Ufficio 3	37,4	31,8	31,5
Archivo 3	Archivio 3	4,1	3,5	1,0

La selección de la temperatura media del fluido vector (20°C) y del factor de cobertura (pc=85%) han llevado a calcular las superficies activas que se aproximan a las disponibles.

Para el loca WC la superficie de techo útil resulta insuficiente; esto implica que para estos dos locales se debe escoger una de las tres hipótesis referidas en el punto "b)" del parágrafo "Cálculo de la instalación para sólo calefacción invernal".


Se pasa ahora a la elaboración gráfica disponiendo los paneles radiantes en modo tal de ajustarse a las superficies necesarias calculadas.

La temperatura ambiente di progetto è pari a 26°C; scelta la temperatura media del fluido termovettore, ad esempio T=20°C, andando sul diagramma "rese in raffrescamento", in corrispondenza del salto termico tra ambiente e fluido termovettore (in questo caso: 26-20=6 [°C]), si trova un valore di flusso areico q=50 [W/m²]. Per la valutazione del coefficiente di copertura si considera di raggiungere l'85% (pc=85%) della superficie disponibile perché come detto si dispone di un vano tecnico tra soffitto e pannello. Per il locale WC, non essendo raffrescati, si procede con la determinazione della temperatura media del fluido termovettore in riscaldamento: in questo caso, adottando una temperatura media di 32.5°C, si ottiene (dal diagramma "rese soffitto in riscaldamento") un salto termico tra acqua ed ambiente di: 32.5-20=12.5 °C in corrispondenza del quale si ottiene un flusso areico di q=80 [W/m²].


La scelta della temperatura media del fluido vettore (20°C) e del fattore di copertura (pc=85%) hanno portato a calcolare delle superfici attive che si avvicinano a quelle disponibili.

Per il locale WC invece la superficie di soffitto sfruttabile risulta insufficiente; ciò implica che per questi due locali si debba scegliere una delle tre ipotesi riportate al punto "b)" del paragrafo "Calcolo dell'impianto per solo riscaldamento invernale".



Si passa ora all'elaborazione grafica disponendo i pannelli radianti in modo tale da avvicinarsi alle superfici necessarie calcolate.



Disposición de los paneles radiantes
Disposizione dei pannelli radiantti



Esquema completo de distribución con la señalización de correspondencia entre panel y distribuidor de pertenencia
 Schema completo di distribuzione con l'assegnazione di corrispondenza tra pannello e distributore di appartenenza



Una vez contados los paneles y calculada el área efectiva radiante por cada estancia, seremos capaces de obtener el flujo areico para comparar con el anteriormente estimado.

En la siguiente tabla se muestran los resultados:

Eseguito il conteggio dei pannelli e calcolata l'area effettiva radiante per ogni stanza, si è in grado di ricavare il flusso areico da confrontare con quello precedentemente stimato.

Di seguito in tabella si riportano i risultati:

Potencia areica calculada con la real disposición de los paneles Potenza areica calcolata con la reale disposizione dei pannelli						
LOCAL	LOCALE	Panel Pannello 600x600	Superficie panelada Superficie pannellata [m²]	Potencia emitida Potenza emessa [W]	Potencia requerida Potenza richiesta [W]	Diff. Diff. [W]
Ufficio 1	Ufficio 1	45	16,2	810	758	52
Archivio 1	Archivio 1	7	2,5	126	105	21
WC	WC	18	6,5	518*	697*	-179*
Disimpegno	Disimpegno	40	14,4	720	517	203
Ufficio 2	Ufficio 2	88	31,7	1584	1497	87
Archivio 2	Archivio 2	7	2,5	126	45	81
Ufficio 3	Ufficio 3	88	31,7	1584	1577	7
Archivio 3	Archivio 3	7	2,5	126	52	74

(*) potencias en calefacción - (*) potenze in riscaldamento

Del gráfico siguiente ("Potencia techo en refrescamiento"), en correspondencia con una potencia de 50 [W/m²] se tiene un salto térmico entre ambiente y superficie radiante de cerca 4.6 °C. La temperatura del techo radiante vale:

$$\text{TEMPERATURA TECHO RAD: } T_{\text{sup}} = T_{\text{amb}} - 4.6 = 26 - 4.6 = 21.4^{\circ}\text{C}$$

Se calcula ahora el salto térmico del fluido termovector en el interior de cada circuito elemental:

$$\text{SALTO TÉRMICO DEL FLUIDO: } \Delta T = (50 * 0.860) / 28 = 1.5^{\circ}\text{C}^*$$

Donde: 0.860 es el factor de conversión de W/m² → kCal/(h*m²) y 28 l/m² es el caudal del panel referido a la unidad de superficie

La temperatura de impulsión, es la media utilizada anteriormente en los cálculos (20 °C) vale:

$$\text{TEMPERATURA DE IMPULSIÓN: } T_{\text{im}} = T_{\text{med}} - \Delta T / 2 = 20 - 1.5 / 2 = 19.2^{\circ}\text{C}$$

*valor que no tiene en cuenta las dispersiones posteriores al panel evaluables en una primera aproximación en un 10% (ver cap. 4)

Dal grafico seguente ("rese soffitto in raffrescamento"), in corrispondenza di una potenza di 50 [W / m²] si riscontra un salto termico tra ambiente e superficie radiante di circa 4.6 °C. La temperatura del soffitto radiante vale:

$$\text{TEMPERATURA SOFFITTO RAD.: } T_{\text{sup}} = T_{\text{amb}} - 4.6 = 26 - 4.6 = 21.4^{\circ}\text{C}$$

Si calcoli ora il salto termico del fluido termovettore all'interno del singolo circuito elementare:

$$\text{SALTO TERMICO DEL FLUIDO: } \Delta T = (50 * 0.860) / 28 = 1.5^{\circ}\text{C}^*$$

Dove: 0.860 è il fattore di conversione da W/m² → kCal/(h*m²) 28 l/m² è la portata del pannello riferita all'unità di superficie

La temperatura di mandata, nota quella media utilizzata precedentemente nei calcoli (20°C) vale:


$$\text{TEMPERATURA DI MANDATA: } T_m = T_{\text{med}} - \Delta T / 2 = 20 - 1.5 / 2 = 19.2^{\circ}\text{C}$$

*Valore che non tiene conto delle dispersioni dietro il pannello valutabili in prima approssimazione in un 10% (vedere cap. 4)




Potencia en calefacción

Rese in riscaldamento



Potencia en refrescamiento

Rese in raffrescamento





Para el local WC en correspondencia con una potencia de 80 [W/m²] obtenemos un salto térmico entre superficie radiante y ambiente de circa 12.3 °C.

La temperatura del techo radiante vale:

$$\text{TEMPERATURA TECHO RAD: } T_{\text{sup}} = T_{\text{amb}} + 12.3 = 20 + 12.3 = 32.3^\circ\text{C}$$

Se calcula ahora el salto térmico del fluido termovector en el interior de cada circuito elemental:

$$\text{SALTO TÉRMICO DEL FLUIDO: } \Delta T = (80 * 0.860) / 28 = 2.5^\circ\text{C}^*$$

Donde: 0.860 es el factor de conversión de W/m² → kCal/(h*m²) y 28 l/m² es el caudal del panel referida a la unidad de superficie

La temperatura de impulsión, sobre la media utilizada anteriormente en los cálculos (35 °C), vale:

$$\text{TEMPERATURA DE IMPULSIÓN: } T_{\text{im}} = T_{\text{med}} + \Delta T / 2 = 32.5 + 2.5 / 2 = 33.8^\circ\text{C}$$

* valor que no tiene en cuenta las dispersiones posteriores al panel evaluables en una primera aproximación en un 10% (ver cap. 4).

Per il locale WC in corrispondenza di una potenza di 80 [W/m²] si riscontra un salto termico tra superficie radiante ed ambiente di circa 12.3 °C.

La temperatura del soffitto radiante vale:

$$\text{TEMPERATURA SOFFITTO RAD.: } T_{\text{sup}} = T_{\text{amb}} + 12.3 = 20 + 12.3 = 32.3^\circ\text{C}$$

Si calcola ora il salto termico del fluido termovettore all'interno del singolo circuito elementare:

$$\text{SALTO TERMICO DEL FLUIDO: } \Delta T = (80 * 0.860) / 28 = 2.5^\circ\text{C}^*$$

Dove: 0.860 è il fattore di conversione da W/m² → kCal/(h*m²) 28 l/m² è la portata del pannello riferita all'unità di superficie

La temperatura di mandata, nota quella media utilizzata precedentemente nei calcoli (32.5 °C), vale:

$$\text{Temperatura di mandata: } T_m = T_{\text{med}} + \Delta T / 2 = 32.5 + 2.5 / 2 = 33.8^\circ\text{C}$$

* Valore che non tiene conto delle dispersioni dietro il pannello valutabili in prima approssimazione in un 10% (vedere cap. 4).

CONFIRMACIÓN DEL DIMENSIONADO EN CALEFACCIÓN

Una vez calculadas las superficies activas para la climatización estival, se verifica desde el punto de vista de calefacción. Se trata de verificar si la superficie panelada resulta ser suficiente para las necesidades invernales de cada local.

Adoptando la misma temperatura del fluido termovector utilizado para el local WC con una potencia de 80 [W/m²], se es capaz de calcular la potencia emitida en calefacción:

VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO IN RISCALDAMENTO

Una volta calcolate le superfici attive per la climatizzazione estiva, si esegue una verifica dal punto di vista del riscaldamento. Si tratta di verificare se la superficie pannellata risulta essere sufficiente per i fabbisogni invernali di ogni singolo locale.

Adottando la stessa temperatura del fluido termovettore utilizzato per il locale WC, con una resa quindi di 80 [W/m²], si è in grado di calcolare la potenza emessa in riscaldamento:

Potencia emitida en calor en relación al dimensionado en frío Potenza emessa in caldo in seguito al dimensionamento in freddo

LOCAL	LOCALE	Panel Pannello 600x600	Superficie panelada Superficie pannellata [m ²]	Potencia emitida Potenza emessa [W]	Potencia requerida Potenza richiesta [W]	Diff. Diff. [W]
Oficina 1	Ufficio 1	45	16,2	1296	966	330
Archivo 1	Archivio 1	7	2,5	202	190	12
Aseos	WC	18	6,5	518	697	-179
Pasillo	Disimpegno	-	14,4	1152	919	233
Oficina 2	Ufficio 2	88	31,7	2534	2493	41
Archivo 2	Archivio 2	7	2,5	202	60	142
Oficina 3	Ufficio 3	88	31,7	2534	2479	55
Archivo 3	Archivio 3	7	2,5	202	70	132

De la tabla superior se entiende que la superficie instalada es suficiente para compensar las dispersiones de cada local: siempre hay una potencia superior a la requerida.

Se recuerda que en el caso en que esto no se hubiese verificado siempre existe la posibilidad de incrementar la temperatura del fluido termovector, aumentando así el flujo areico (en el caso expuesto de 80 [W/m²] disponible).

Dalla tabella sopra riportata si evince che la superficie installata è sufficiente a sopperire alle dispersioni di ogni singolo locale: vi è sempre una potenza superiore a quella richiesta.

Si ricorda che nel caso in cui questo non dovesse verificarsi vi è sempre la possibilità di incrementare la temperatura del fluido termovettore, aumentando così il flusso areico (nel caso esposto di 80 [W/m²]) disponibile.



MATERIAL UTILIZADO

Se lista seguidamente el material utilizado para realizar la instalación del ejemplo.

MATERIALE IMPIEGATO

Si elenca di seguito il materiale impiegato per eseguire l'impianto come da esempio:

Material utilizado Materiale impiegato				
U.M.	Cant. Q.tà	Código Codice	Descripción	Descrizione
Nº	300	6140620	Quadrotto radiante metálico HP 600x600	Quadrotto radiante metallico HP 600x600
Nº	90	6145621	Quadrotto metálico pasivo 600x600	Plafone metallico passivo HP 600x600
Nº	36	6210080	Pareja distribuidores 2 vías	Coppia distributori 2 Vie Preisolato
Nº	1	6210081	Pareja distribuidores 4 vías	Coppia distributori 4 Vie Preisolato
Nº	11	6510050	Tapones de cierre para salidas distribuidor Ø 20 mm	Tappi di chiusura da 20 mm
Nº	160	6202020	Tubería pre-aislada Ø 20 mm ROJO en barras	Tubo preisolato da Ø 20 mm ROSSO in barra
Nº	160	6203020	Tubería pre-aislada Ø 20 mm AZUL en barras	Tubo preisolato da Ø 20 mm BLU in barra
m	2	6510055	Racor rápido en "T" Ø 20-20-20 mm	Raccordo rapido a TEE 20-20-20 mm
m	116	6510075	Racor rápido codo Ø 20-20 mm	Raccordo rapido curvo da 20-20 mm
m	300	6210018	Tubo PE-RT Ø 8 mm	Tubo PE-RT da 8 mm
m	300	6320008	Vaina aislante por tubo PE-RT Ø 8 mm	Guaina per tubo PE-RT da 8 mm
Nº	4	6603000	Lubricante para racores rápidos	Lubrificante per raccordi rapidi
Nº	1	6302010	Colectores MAXI 10+10	Collettore MAXI 10+10
Nº	1	6431100	Armario 1000x700x140 (hasta 12 salidas)	Armadietto 1000x700x140 (fino a 12 uscite)
Nº	1	6440032	Separador de micro-burbujas 1"1/4	Separatore microbolle 1"1/4



NOTAS - NOTE



bit.ly/rdzwebsite

FAG0BZ004AC.00
06/2019



RDZ S.p.A.

✉ V.le Trento, 101 (S.S. 13 Km 64.5) 33077 SACILE (PN) - Italy
☎ Tel. +39 0434.787511 ☎ Fax + 39 0434.787522
✉ www.rdz.it ✉ rdzcentrale@rdz.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**